

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ ТЭК В 2023 ГОДУ

1. В период с 11.01.2023 по 25.01.2023 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений (далее – Предписание) проведена внеплановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК) средней категории опасности – **склад ГСМ АО «Авиапредприятие «Алтай»**.

В ходе проверки выявлено, что требования Предписания выполнены в полном объеме.

2. На основании пункта 1, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 06.02.2023 по 21.02.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК средней категории опасности – **электростанция ПС 1150 кВ «Алтай» филиала ПАО «Россети» – Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

3. На основании пункта 2, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 06.02.2023 по 21.02.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК средней категории опасности – **электростанция ПС 500 кВ «Барнаульская» филиала ПАО «Россети» – Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

4. На основании пункта 3, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 06.02.2023 по 21.02.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК средней категории опасности – **электростанция ПС 500 кВ «Рубцовская» филиала ПАО «Россети» – Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

5. На основании пункта 4, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 01.03.2023 по 20.03.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК средней категории опасности – **склад ГСМ АО «Авиапредприятие «Алтай»**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

6. На основании пункта 5, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 13.03.2023 по 15.03.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК средней категории опасности — **теплоэлектроцентральный филиал АО «Барнаульская генерация» -«Бийскэнерго»**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

7. На основании пункта 6, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 03.04.2023 по 05.04.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **котельная № 44 МУП «Каменские теплосети»**.

В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений обязательных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо МУП «Каменские теплосети» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

8. На основании пункта 7, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 25.04.2023 по 26.04.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **котельная № 10 МУП «Коммунальщик»**.

В ходе проведения проверки выявлено 18 нарушений обязательных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо МУП «Коммунальщик» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

9. На основании пункта 8, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 15.05.2023 по 01.06.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **котельная № 1а МУП «Новоалтайские тепловые сети»**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

10. На основании пункта 9, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 15.05.2023 по 01.06.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории

опасности — **котельная № 11 МУП «Новоалтайские тепловые сети».**

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

11. На основании пункта 10, плана проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 05.06.2023 по 20.06.2023 была проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК низкой категории опасности — **площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Терминал».**

В ходе проведения проверки выявлено 28 нарушений обязательных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Должностное и юридическое лицо ООО «Терминал» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ, с назначением административного наказания.

12. В период с 26.06.2023 по 04.07.2023 по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений проведена внеплановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса низкой категории опасности — **склад (площадка нефтебазы) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО "ГСМ".**

В ходе проверки выявлено, что требования Предписания выполнены в полном объеме.

13. В соответствии с пунктом 11 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 19 июня по 07 июля 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса — **склад по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ИП Чертов А.Н.**

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

14. В соответствии с пунктом 12 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 10 по 13 июля 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса — **котельная № 29 МУП «Каменские теплосети».**

В ходе проверки выявлено 29 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении юридического лица МУП «Каменские теплосети» составлен протокол об административном

правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.30 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.

15. В соответствии с пунктом 13 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 10 по 13 июля 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **котельная № 7 МУП «Каменские теплосети»**.

В ходе проверки выявлено 29 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении юридического лица МУП «Каменские теплосети» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.30 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.

16. В соответствии с пунктом 14 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 7 по 29 августа 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «СТ-Логистик»**.

В ходе проверки выявлено 17 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении юридического лица ООО «СТ-Логистик» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.30 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.

17. В соответствии с пунктом 15 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 4 по 14 сентября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Урываево»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

18. В соответствии с пунктом 16 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 4 по 14 сентября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Светловская»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

19. В соответствии с пунктом 17 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 4 по 14 сентября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Ларичиха»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

20. В соответствии с пунктом 18 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 4 по 14 сентября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Плотинная»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

21. В соответствии с пунктом 19 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 2 по 19 октября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Смазнево»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

22. В соответствии с пунктом 20 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 2 по 19 октября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Тягун»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

23. В соответствии с пунктом 21 ежегодного плана проведения Управлением

Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 2 по 19 октября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **тяговая электроподстанция ПС 220кВ «Шпагино»**.

В ходе проверки выявлено 13 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

24. В соответствии с пунктом 23 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 13 по 17 ноября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **Газовая котельная АО «Барнаульская генерация»**.

В ходе проверки выявлено 5 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

25. В соответствии с пунктом 22 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 7 по 28 ноября 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **склада нефтепродуктов (станция Алтайская) Алтайского ОМТО Новосибирской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»**.

В ходе проверки выявлено 8 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении юридического лица **ОАО «РЖД»** составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.30 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.

26. В соответствии с пунктом 24 ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по Алтайскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2023 год, в период с 4 по 6 декабря 2023 года была проведена плановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса – **системы теплоснабжения г. Белокуриха, Центральная газовая котельная АО «Теплоцентрально Белокуриха»**.

По результатам проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

**Управление Росгвардии по Алтайскому краю**